LEGENDA TERRA EQUIPOTENZIALE

	PRESA BIPASSO 10/16A 230V 2P+T - SERIE CIVILE
	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T SU CIRCUITO DI C.A. - SERIE CIVILE
	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T - SERIE CIVILE
FC	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T - ALIMENTAZIONE FAN-COILS
ES	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T - ALIMENTAZIONE ESTRATTORE
RM	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T - ALIMENTAZIONE RECUPERATORE MENSA
SP	PRESA UNEL 10/16A 230V 2P+T - ALIMENTAZIONE SPLIT
16/6	PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2x16A 230V 2P+T IP55
16/6	PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3x16A 400V 3P+T IP55
16/6/N	PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3x16A 400V 3P+N+T IP55
16/6/N	PRESA CEE 17 INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3x63A 400V 3P+N+T IP55
	PRESA BIPASSO 10/16A 230V 2P+T - PROTETTA DA INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE DA 16A IN SCATOLA PORT.AFRUTTI 503 CON TELAIO E PLACCA - SERIE CIVILE
	SEZIONATORE A FUSIBILI IN CASSETTA CON VETRO FRANGIBILI IP55
EQ	NODO EQUIPOTENZIALE
	CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE IN CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO UNIPOLARE N07V K DI COLORAZIONE GIALLO/VERDE ENTRO TUBO DI PVC PESANTE AUTOESTINGUENTE
EQ	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EQ DI LOCALE ORDINARIO CON NODO EQ
	TRAVE TESTA LETTO PER LETTO SINGOLO CON 1 PRESA UNEL 16 A 230V E 1 PRESA 10/16A 230V - PREED. TP-TD-GAS M.
	TRAVE TESTA LETTO PER DUE LETTI CON 2 PRESE UNEL 16A 230V, 2 PRESE 10/16A 230V - PREED. TP-TD - GAS MEDIC.
	TRAVE ATTREZZATA IN ALLUMINIO ESTRUSO DI TIPO PENSILE CON 7 PRESE UNEL 16A 230V 2P+T E ML 2 PRESE 16A 24V SELV, 2 BRACCI PORTA STRUMENTI CON MENSOLE - PREDISPOSIZIONE PER GAS MEDICALI - TD - ALLARMI
	ALTRI SIMBOLI SECONDO NORME CEI



KEY-PLAN scala 1:1000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P.IVA: 01455570562

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)

FASE 3: PRONTO SOCCORSO

- PROGETTO ESECUTIVO -

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Marco Iobbi

PROGETTAZIONE:
- Arch. Giuseppe Manara
Via del Babuino,107 -00187 Roma
- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma
- Ing. Massimo Arduini
Vial Igino Garbini,51 -01100 Viterbo

COORDINATORE ALLA SICUREZZA:
- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO
TERRA EQUIPOTENZIALE
PIANTA PIANO TERRA

TAVOLA: E.03

DATA:	AGG.:	DATA	DESCRIZIONE
MARZO 2012	01	12/2012	
	02	09/2014	
	03	03/2015	

SCALA: 1:50

DATA PROGETTO: MARZO 2012

FILE: