


KEY-PLAN scala 1:1.000

Smontaggio di tutti gli impianti di riscaldamento condizionamento e di ventilazione relativi all'area da ristrutturare (canalizzazioni in lamiera zincata, bocchette griglie e diffusori, tutte le tubazioni e le relative apparecchiature di collegamento, radiatori, ventilconvettori, condizionatori autonomi ecc.); da qualsiasi altezza, compreso l'onere per il ponteggio, i tiri di gru o altro mezzo equivalente, compresa la rimozione degli staffaggi e della coibentazione di qualsiasi tipo anche con l'eventuale rivestimento in lamierino di alluminio, compresa la movimentazione all'interno del cantiere ed il trasporto di tutto il materiale smontato a discarica o su indicazione del DL su un'area all'interno del cantiere per il materiale recuperabile e riutilizzabile dal committente (in particolare i condizionatori tipo split esistenti). Inoltre l'impresa dovrà tappare e sigillare all'interno dei muri le tubazioni dell'impianto di riscaldamento in modo da consentire alle attività che non sono oggetto di ristrutturazione di utilizzare l'impianto di riscaldamento esistente.

Smontaggio e rimontaggio condizionatore autonomo tipo split reparto radiografia da ricollocare sulla copertura dei nuovi locali pronto soccorso, compreso lo svuotamento e la ricarica del gas refrigerante, l'eventuale prolungamento delle tubazioni di collegamento tra l'unità interna e l'unità esterna compresi i collegamenti elettrici e di alimentazione, compreso tutto quanto necessario per il funzionamento nella nuova configurazione.



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 0145570562

**RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO
E MESSA A NORMA
DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)**

**FASE 3: PRONTO SOCCORSO
- PROGETTO ESECUTIVO -**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Marco Iobbi

PROGETTAZIONE:

- Arch. Giuseppe Manara
Via dei Babuini,107 -00187 Roma

- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

- Ing. Massimo Arduni
Viale Igneo Garibaldi,51 -01100 Viterbo

COORDINATORE ALLA SICUREZZA:

- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

OGGETTO:
**IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
DEMOLIZIONI
PIANTA PIANO TERRA**

TAVOLA:
MT.01

DATA:	AGG.	DATA	DESCRIZIONE	SCALA:
MARZO 2012	01	12/2012		1:100
	02	09/2014		
	03	03/2015		
TITOLO:				DATA PROGETTO:
				MARZO 2012