



NOTA 1: INTERFACCARE LA CENTRALINA CON LE SERRANDE TAGLIA FUOCO E TOGLIERE ALIMENTAZIONE ALL'UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

NOTA 2:

L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DOVRA' ESSERE PERETTAMENTE COMPATIBILE CON L'IMPIANTO GENERALE ESISTENTE NEL PRESIDIO

NOTA 3: LA POSIZIONE DEI RILEVATORI DI FUMO E CALORE E' INDICATIVA E DOVRANNO ESSERE INSTALLATI COMPATIBILMENTE CON GLI ARREDI

LEGENDA IMPIANTI

	Centrali rivelatori di fumo
	Rilevatore a raggi infrarossi (di tipo a temperatura differenziale) antiscintille
	Panello centrale di segnalazione incendio all'armadio
	Panello video audio: ALLARME INCENDIO
	Condizionatore automatico
	Panello servizio di direzione

Note: Le apparecchiature sono progettate in conformità alle norme vigenti per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica. Le apparecchiature sono progettate in modo da essere compatibili con l'ambiente elettromagnetico esistente. La posizione dei rilevatori di fumo e calore è indicativa e dovranno essere installati compatibilmente con gli arredi.

ASL VITERBO
 SISTEMA SANITARIO REGIONALE
 Azienda Sanitaria Locale Viterbo
 Via E. Fermi, 15
 01100 Viterbo VT

**OSPEDALE BELCOLLE
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI**

PROGETTISTI INCARICATI

AGM PROJECT CONSULTING
 RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
 Ing. Luca Agostino

AGM PROJECT CONSULTING srl
 Via Cavour, 20 - 00187 Roma
 P.IVA e Cod. Fisc. 0677202022
 Ing. Luca Agostino

RESP. PROG. IMP. MECCANICI
 Ing. Giuseppe Serrali

POLITECNA EUROPA S.R.L.
 COORD. SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
 Ing. Luca Massimo Giacomini

POLITECNA EUROPA S.R.L.
 RESP. PROG. ANTINCENDIO
 Resp. Prog. Antincendio
 Ing. Pietro Puleto

SPINELLI DEGI
 ING. PIETRO PULETO
 A1682 Dott. Ing. Pietro Puleto

PROGETTO DEFINITIVO

categorizza		cod.committ.	
IMPIANTI ELETTRICI		VIT_LA	
oggetto		disponibile	
PIANTA DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E CALORE IN AMBIENTE		VIT_LA-D-IES-D003	
redatto	verificato	approvato	cod. comm. interno
MC	RC	PP	17007
scala		revisione	
1:100		03	
data		08/01/2018	
file		VIT_LA-D-IES-D003_03	